



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Калининградской области
Прокуратура г. Черняховска

ул. Пионерская, 9, г. Черняховск,
Калининградская область, 238150

тел./факс: 8 (40141) 3-47-57 Прдр-20270021-196-25/-20270021



Директору МАУ ДО «Детско-юношеский центр»

Яснопольской Л.П.

ул.Тольятти, д. 6, г.Черняховск

02.06.2025

№ _____

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в каникулярный период в деятельности МАУ ДО «Детско-юношеский центр», которой установлено следующее.

Согласно пунктам 2 и 15 части 3 статьи 28 Федерального закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, а также создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Пунктом 2 части 6 указанной статьи предусмотрена обязанность образовательной организации создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно части 7 статьи 28 Федерального закона №273-ФЗ образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации

БЭ № 059020

Прокуратура города Черняховска
Калининградской области
№ Прдр-20270021-196-25/-20270021

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 41 Федерального закона №273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целью государственной политики в интересах детей является, в том числе, защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

В силу ст. 2 Федерального закона «О безопасности», основными принципами обеспечения безопасности являются соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности.

В силу пунктов 1, 3, 7 ст. 2 Федерального закона «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих принципах обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие требования пожарной безопасности, разрабатываются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Во исполнение Федерального закона «О пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 14.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила).

Вышеназванные Правила содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Проведенной проверкой установлено, что в здании МАУ ДО «Детско-юношеский центр», расположенном по адресу: г.Черняховск, ул.Тольятти, д. 6, в нарушение п. 12 Правил - не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения склада на пятом этаже здания с обозначением категории на двери помещения с наружной стороны на видном месте; п. 23 Правил - в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, что противоречит требованиям п. 4.3.12 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 (далее – СП 1.13130.2020); п. 25

Правил - на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности покрытия пола в помещении танцевального зала на третьем этаже здания в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон № 123-ФЗ); п. 2 ч. 14 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ - эвакуация с третьего и второго этажей здания осуществляется через лестничную клетку, площадка которой является частью коридора; п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ - второй и третий этажи здания не обеспечены двумя эвакуационными выходами, соответствующих требованиям, что противоречит требованиям п. 4.2.9 СП 1.13130.2020; п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ - лестница 3-го типа располагается таким образом (из танцевального зала третьего этажа непосредственно наружу), что расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляет менее 1 м (фактически - 0,1 м) до проекции любых оконных проемов, что противоречит требованиям п. 4.4.7 СП 1.13130.2020; ч. 19 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ - в лестнице (правое крыло здания), для сообщения первого и подвального этажей, не предусмотрено на входе (либо выходе) устройство тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре, что противоречит требованиям п. 4.18 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288; п. 17(1) Правил - на объекте защиты не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; абз. 2 п. 3 Правил - обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется не по программам противопожарного инструктажа; абз. 3 п. 3 Правил - на объекте не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Допущенные в совокупности нарушения правил противопожарного режима в случае возникновения пожара повлекут массовую гибель людей, в том числе несовершеннолетних, уничтожение материальных ценностей, поэтому выявленные нарушения пожарной безопасности являются недопустимыми.

Возникновение указанных нарушений стало возможным по причине ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами МАУ ДО «Детско-юношеский центр», в связи с чем они подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

3. Провести служебную проверку в отношении должностных лиц МАУ ДО «Детско-юношеский центр», допустивших нарушения закона, по результатам которой рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности.

4. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора в письменной форме для принятия участия представителя прокуратуры города Черняховска в рассмотрении настоящего представления.

5. О результатах принятых мер сообщите прокурору города Черняховска в письменной форме, при привлечении виновных в нарушении закона лиц приложить к информации о принятых мерах копию приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Прокурор города

младший советник юстиции

М.В.Потапов